



**PTE Rosenheim GmbH**  
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit

**Kurzbericht Nr. 01/04-1085**

**Antragsteller** Firma tekla-Technik  
Tor + Tür GmbH & Co. KG Teckentrup  
Industriestraße 27, D-33415 Verl-Sürenheide

**Bauart** Einflügeliges Türelement mit Türflügel aus Stahl und Stahlblech, Türflügel eingehängt in Stahlzarge. Türflügel alternativ ausgebildet mit Verglasung.

**Produktbezeichnung** **dw52-1-Tür „Teckentrup DF“**

**Maße**

Baurichtmaß	max.	1.375 x 2.500 mm
lichter Durchgang	ca.	1.293 x 2.458 mm
Türflügeldicke	ca.	52 mm
Größe der Verglasung	max.	905 x 2.170 mm

**Konstruktionsfuge** seitlich aufrecht max. 4 mm ohne Falzluftbegrenzer  
seitlich aufrecht max. 5 mm mit Falzluftbegrenzer  
oben sowie unten quer ca. 5 mm

**Angriffseite** Öffnungsfläche (0) und Schließfläche (1) nach DIN 107

**Schließzustand** geschlossen, verriegelt und verschlossen

**Beschläge** BMH-Einsteckschloß Nr. 1000 PZW.  
Zwei zweiteilige Anschweißbänder sowie zwei Sicherungszapfen.  
Zwei Falzluftbegrenzer in Abhängigkeit der Konstruktionsfuge.  
Verglasung min. Widerstandsklasse A3 nach DIN 52290 Teil 4  
Profilzylinder DIN 18252 - P2 - BZ mit Schutzbeschlag DIN 18257 - ES 1 oder  
Profilzylinder DIN 18252 - P2 - BS mit Schutzbeschlag DIN 18257 - ES 1 - ZA.

**Klassifizierung** Obige Bauart ist gemäß „Gutachtliche Stellungnahme“ vom 12.04.2001 und 02.06.2004 einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 : 1999-04 in der Widerstandsklasse WK 2.

**Normbezeichnung** **Tür DIN V ENV 1627 - WK 2**

**Gültigkeitsdauer** Laufzeit der DIN V ENV 1627 : 1999-04

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller  
Geschäftsführer



02.06.2004

i.A. Dipl.-Ing. M. Demmel  
Sachbearbeiter

Die Einbau- und Wartungsanleitung ist  
Bestandteil der „Gutachtliche Stellungnahme“ vom 12.04.2001

PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türe Tore Sicherheit  
Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
Sitz Rosenheim

Lackermannweg 24  
D-83071 Stephanskirchen/Kragling  
Telefon 0049 / (0) 80 36/90887-0  
Telefax 0049 / (0) 80 36/90887-28  
Internet [www.pterosenheim.de](http://www.pterosenheim.de)  
e-mail [info@pte-rosenheim.de](mailto:info@pte-rosenheim.de)

Sparkasse Rosenheim  
BLZ 711 500 00  
Kto.-Nr. 500 435 805  
USt-IdNr. DE813618131  
AG Traunstein  
HRB 14822

Anerkannte Prüfstelle  
Landesbauordnung:  
**BAY22**